

消火器の型式失効について

消火器のラベル表示の変更について(平成23年1月1日施行)

近年消火器の破裂事故が発生しています。
原因は、管理不十分により消火器が腐食したためとされています。

適正な管理を促すため、平成23年1月1日から消火器の表示内容に「安全上の注意事項」、「標準的な使用期限」等が追加されました



消火器の新しいラベル表示(例)

◆新銘板に表示が義務付けられた事項(住宅用以外の消火器について)

A 蓄圧式、加圧式の区別

B 蓄圧式消火器

C 使用時の安全な取扱いに関する事項
・維持管理上の適切な設置場所に関する事項
・点検に関する事項
・廃棄時の連絡先および安全な取扱いに関する事項

D 順次、この表示のある消火器に交換しなければならない。
消火器が適応する火災の絵表示(国際規格に準じたもの)等を図示

E 消火器交換の目安の表示が義務付け
標準的使用条件下で使用した場合、安全上支障なく使用できるとして設計上設定される標準的な期間または期限

2021年まで