

赤字：あなたが記入する部分

青字：解説している部分（記入不要）

防火管理に係る消防計画（中規模以上用）（作成例：病院編）

第1章 総則

※ 2部提出して下さい。1部「届出印」を押印後、返却しますので控えとして保管して下さい。

第1節 計画の目的及び適用範囲等

（目的）

事業所名を記入する。

第1条 この計画は、消防法第8条第1項に基づき、医療法人〇〇 〇〇総合病院の防火管理について必要な事項を定め、火災を予防するとともに、火災、地震及びその他の災害（以下、「火災・地震等」という。）による人命の安全、被害の軽減及び二次的災害発生の防止を図ることを目的とする。

（管理権原の及ぶ範囲及び適用範囲）

事業所名を記入する。

第2条 管理権原の及ぶ範囲は、医療法人〇〇 〇〇総合病院とする。

2 この消防計画に定めた事項について適用する範囲は、次のとおりとする。

(1) 医療法人〇〇 〇〇総合病院に勤務し、出入りする全ての者

(2) 医療法人〇〇 〇〇総合病院の建物及び敷地内すべての場所

★(3) 防火管理上必要な業務を受託している者【該当・~~非該当~~】

該当しない文字を横線で消す。委託がある場合は、必要事項を【別表8】に記入する。

※ ★印は、該当する場合のみとする。（以下、同様とする。）

委託する事業所名を記入する。

★（防火管理業務の委託について）【該当・~~非該当~~】

第3条 委託を受けて防火管理業務に従事する◇◇◇◇管理株式会社は（以下、「受託者」という。）、この計画に定めるところにより、管理権原者、防火管理者及び自衛消防隊長等の指示、指揮命令の下に適正に業務を実施しなければならない。

2 受託者は、受託した防火管理業務について、定期的に防火管理者に報告するものとする。

3 防火管理業務の委託状況は、【別表8】のとおりとする。また、【別表8】には防火管理業務を委託している旨の契約書の写しを添付するものとする。

第2節 責務等

（管理権原者の責務）

第4条 管理権原者は、その権原が及ぶ範囲について次の業務を行う。

(1) 防火管理業務を適正に遂行できる権原と知識を有するものを防火管理者として選任（解任）する。

(2) 防火管理者を選任（解任）した場合、消防機関へ届け出る。

(3) 消防計画を防火管理者に作成させ、防火管理上必要な業務を実施させるものとする。

★（統括防火管理義務対象物の管理権原者の責務）【該当・~~非該当~~】

第5条 同一敷地内の建物全体が統括防火管理者を選任しなければならない防火対象物である各事業所の管理権原者は、次の業務を行うものとする。

(1) 各管理権原者は、全体についての消防計画を遵守する。

(2) 各管理権原者は、協議して統括防火管理者を選任し、全体についての防火管理業務を行わせる。

該当しない文字を横線で消す。建物が統括防火管理義務対象物である場合は、共同して統括防火管理者を選任する。

(防火管理者の責務と業務)

第6条 防火管理者は、この計画の作成及び実行についてのすべての権限をもって、次の業務を行う。

- (1) 消防計画の作成（変更）
- (2) 消火、通報及び避難誘導などの訓練の実施
- (3) 火災予防上の自主検査の実施と監督
- (4) 消防用設備等の法定点検・整備及び立会い
- (5) 増築、改築及び模様替えなど工事中の立ち会い及び安全対策の樹立
- (6) 火気の使用、取り扱いの指導、監督
- (7) 収容人員の適正管理
- (8) 従業員等に対する防災教育の実施
- (9) 管理権原者への提案や報告
- (10) 地震による被害の軽減のための自主点検・検査の実施又は監督
- (11) 防災設備及び避難施設等の点検・検査の実施並びに不備欠陥箇所がある場合の改修
- (12) 地震発生時における家具等の転倒、落下及び移動の防止措置

該当しない文字を横線で消す。建物が統括防火管理義務対象物である場合は、必要事項を統括防火管理者に報告する。

★(13) 統括防火管理者への報告【 ~~該当~~・~~非該当~~】

同一敷地内の建物全体が統括防火管理者を選任しなければならない防火対象物である場合、全体についての消防計画に定められている次の事項について変更があるときは、統括防火管理者に報告するものとする。

- ア 各事業所の防火管理者に選任又は解任されたとき
- イ 消防計画を作成又は変更するとき

該当しない文字を横線で消す。

★ウ 防火対象物の法定点検を実施するとき【 ~~該当~~・~~非該当~~】

- エ 消防用設備の法定点検を実施するとき
 - オ 建物等の定期点検を実施するとき
 - カ 防火・防災上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥事項を確認したとき及びそれらを改修したとき
 - キ 火気使用設備器具又は電気設備の新設、移設及び改修等を行うとき
 - ク 臨時に火気を使用するとき
 - ケ 大量の可燃物の搬入及び危険物の貯蔵・取扱いを行うとき
 - コ 客席又は避難通路の変更を行うとき
 - サ 用途（一時的を含む。）を変更するとき
 - シ 内装改修又は改築等の工事を行うとき
 - ス 催物を開催するとき
 - セ 消防計画に定める消防機関への報告及び届出を行うとき
 - ソ 消防計画に定めた訓練を行うとき
 - タ 防火管理業務の全部又は一部を委託するとき
 - チ 消防機関が行う検査等に立会うとき
 - ツ 統括防火管理者から指示された事項を実施したとき
- (14) その他防火管理上必要な業務

(消防機関との連絡)

第7条 管理権原者又は防火管理者は、次の業務について、消防機関への報告、届出及び連絡を行うものとする。

- (1) 防火管理者選任（解任）届出
- (2) 消防計画作成（変更）届出
- (3) 消防訓練実施の事前通報と指導の要請
- (4) 消防用設備等点検結果報告（報告の期間 1年に1回）
- (5) その他防火管理について必要な事項

特定防火対象物：1年
非特定防火対象物：3年

2 防火管理者は、消防機関へ報告又は届出した書類及び防火管理業務に必要な書類等を本計画と一括して整備し、保管するものとする。

(予防管理組織)

第8条 予防管理組織は、火災予防のための組織と自主検査を実施するための組織とする。

(火災予防のための組織)

第9条 火災予防のための組織は、平素における火災予防及び地震時の出火防止を図るため、防火管理者のもとに防火担当責任者及び火元責任者を置くものとし、【別表1】のとおり責任区分を定めるものとする。

(防火担当責任者の業務)

第10条 防火担当責任者は、次の業務を行うものとする。

- (1) 担当区域内の火元責任者に対する業務の指導及び監督に関すること。
- (2) 防火管理者の補佐

(火元責任者の業務)

第11条 火元責任者は、次の業務を行うものとする。

- (1) 担当区域内の火気管理に関すること。
- (2) 担当区域内の建物、火気使用設備器具、電気設備、危険物施設等及び消防用設備等の日常の維持管理に関すること。
- (3) 地震等における火気使用設備器具の安全確認に関すること。
- (4) 防火担当責任者の補佐

第2章 予防的事項

第1節 予防管理対策

(火気等の使用制限等)

第12条 防火管理者は、次の事項について喫煙及び火気等の使用制限を行うものとする。

- (1) 喫煙場所及び喫煙禁止場所の指定
- (2) 火気使用設備器具等の使用禁止場所及び使用場所の指定
- (3) 工事等の火気使用の禁止又は制限
- (4) その他必要と認められる事項

第2節 遵守事項及び維持管理等

(火気等の使用時の遵守事項)

第13条 火気等を使用する者は、次の事項を遵守するものとする。

- (1) 電熱器等の火気使用設備を使用する場合、指定場所以外では使用してはならない。
- (2) 火気使用設備器具を使用する場合は、事前に設備器具を検査してから使用すること。
- (3) 火気使用設備器具を使用する場合は、周囲に可燃物があるか否かを確認してから使用すること。
- (4) 指定された喫煙場所以外では、喫煙してはならない。

(施設に対する遵守事項)

第14条 防火管理者又は従業員等は、避難施設及び防火施設の機能を有効に保持するため、次の事項を遵守する。

- (1) 避難の障害となる設備の設置又は物品を置かないこと。
- (2) 避難口等に設ける戸は、容易に解錠し開放できるものとし、開放した場合は廊下、階段等の幅員を有効に保持すること。
- (3) 防火戸は、常時閉鎖できるようにその機能を有効に保持し、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。
- (4) 防火戸に近接して、延焼の媒体となる可燃性物品を置かないこと。

(工事中の消防計画)

第15条 防火管理者は、事業所及び施設等の一部を使用しながら下記の工事を行う場合は、工事中の消防計画を作成し、従業員等及び工事の関係者に対し次の事項を遵守させるものとする。

- (1) 工事中の消防計画を作成しなければならない工事等
 - ア 建築基準法第7条の6に基づき、特定行政庁に仮使用するための申請がなされたもの。
 - イ 消防法第17条の消防用設備等の増設、移設等の工事を行う場合で、当該設備の機能を停止させるもの又は機能に著しく影響を及ぼすもの。
 - ウ 防火対象物の構造、用途等から人命安全対策上又は火災予防上必要と認めるもの。
- (2) 消防計画に定める内容
 - ア 工事中の消防計画に定める事項
 - (ア) 工事計画及び施行に関すること。
 - (イ) 工事中の防火管理体制に関すること。
 - (ウ) 工事期間中の工事人の教育・訓練の実施及び工事中の消防計画の周知に関すること。
 - (エ) 各室の用途、開口部及び防火戸の位置等の各階平面図
 - イ 消防法第17条の消防用設備等の増設、移設等の工事を行う場合で、当該設備の機能を停止させるもの又は機能に著しく影響を及ぼす工事に該当する場合に定める事項
 - (ア) 工事に伴い機能に支障が生じる消防用設備等の代替措置に関すること。
 - (イ) 工事に伴い機能に支障が生じる避難施設等の代替措置に関すること。
 - (ウ) 火災発生危険等に対する対策に関すること。
 - (エ) 工事に伴い使用する資機材及び危険物等の管理に関すること。

(工事人等の遵守事項)

第16条 前条に係る工事を行う者は、同条で防火管理者が作成した消防計画に記載されている内容を遵守するとともに、次の事項を遵守しなければならない。

- (1) 溶接、その他の火気等を使用する工事を行う場合は、作業計画を防火管理者へ提出し、必要な指示を受けること。
- (2) 火気等を使用する作業にあつては、消火器等を配置すること。
- (3) 指定された場所以外では、喫煙等を行わないこと。
- (4) 危険物類の使用は、防火管理者の承認を得ること。
- (5) 火気管理は、作業場ごとに責任者を指定して行うこと。
- (6) その他防火管理者の指示すること。

第3節 放火防止策

(日常の放火防止策)

第17条 防火管理者は、次の事項に留意し、放火防止に努める。

- (1) 敷地内及び廊下、階段、洗面所等の可燃物の整理、整頓又は除去
- (2) 不特定の者が出入りする出入口の監視等
- (3) 火元責任者等による火気の確認及び施錠
- (4) 空室、倉庫等の施錠管理
- (5) 休日、夜間等における巡回体制の確立

第4節 点検及び検査等

(点検及び検査の実施)

第18条 各種点検及び検査（以下、「点検・検査」という。）は、次による。

★(1) 防火対象物定期点検【~~該当~~・~~非該当~~】

防火対象物定期点検該当の場合、防火対象物の法定点検は、管理権原の及ぶ範囲について管理権原者の責任により行い、点検を実施する場合は、防火管理者等が立ち会う。

(2) 消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検

消防用設備等・特殊消防用設備等の法定点検は、管理権原者の責任により、【別表2】の消防用設備等点検計画表に基づいて行い、点検を実施する場合は、防火管理者等が立ち会う。

(3) 消防用設備等・特殊消防用設備等の自主検査

消防用設備等・特殊消防用設備等の自主検査は、法定点検の合間に【別表3】に定める検査表に基づき定期的実施するものとする。

(4) 建物、火気使用設備及び危険物等の検査は、【別表4】に定める検査表に基づき定期的実施するものとする。

(不備欠陥等の整備)

第19条 防火管理者は、各種結果報告に基づく不備欠陥事項について改修計画をたて、その促進を図るとともに管理権原者に報告するものとする。

(点検・検査結果の記録及び報告)

第20条 防火管理者は、点検・自主検査の結果を防火管理台帳に記録するとともに、消防用設

該当しない文字を横線で消す。

点検の立会者を記入する。

備等の点検結果については、○年に1回、消防署に報告するものとする。

第5節 その他の事項

(自衛消防隊の組織と任務)

特定防火対象物：1年
非特定防火対象物：3年

第21条 管理権原者は、火災・地震等の災害による人的又は物的な被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を【別表5】のとおり編成するものとする。

(1) 医療法人○○ ○○総合病院の自衛消防隊の組織として事務長 △ △ △ △を自衛消防隊長とする。

(2) 自衛消防隊長には、自衛消防隊長の任務を代行する自衛消防副隊長を必要に応じて定める。

★(3) 各事業所の自衛消防隊は、全体についての消防計画に定める自衛消防隊の地区隊となるものとする。【~~該当・非該当~~】

該当しない文字を横線で消す。建物が統括防火管理義務対象物である場合は、事業所の自衛消防隊は全体についての消防計画により地区隊となる。

(自衛消防隊の装備)

第22条 自衛消防隊活動等に必要な装備品等は、管理権原者が整備する。

(避難経路図)

第23条 防火管理者は、人命安全を確保するため消防用設備等の設置図及び屋外へ通じる避難経路を明示した避難経路図を記した【別図1】を作成し、従業員等に周知徹底するものとする。

(震災予防措置)

第24条 防火管理者、防火担当責任者及び火元責任者は、地震時の災害を予防するため各種設備器具の点検・自主検査にあわせて、次の措置を行うものとする。

(1) 建築物に付随する施設等の倒壊、転倒、落下を防止すること。

(2) 事務室内、避難通路、出入口等の棚、物品等の転倒、落下を防止すること。

(3) 火気使用設備器具の上部及び周囲には、転倒落下のおそれのある物品や燃えやすい物品を置かないこと。

(4) 危険物施設における危険物品等の検査を行うこと。

(地震後の安全措置)

第25条 各火元責任者は、地震後、建物及び火気使用設備器具等の点検・検査を行い、防火管理者に報告し、その安全を確認後使用開始する。

★(南海トラフ地震防災規程) 【~~該当・非該当~~】

第26条 事業所又は施設等が南海トラフ地震の津波によって30cm以上の浸水が想定される区域に所在する場合で、事業所又は施設等の用途が対象事業所である場合は、南海トラフ地震防災規程を作成し、消防計画書に添付するものとする。

該当しない文字を横線で消す。
浸水区域及び対象事業所に該当する場合は、防災規程を作成し、消防計画に添付する。

第3章 教育訓練

第1節 教育

(防災教育の実施)

第27条 防火管理者は、従業員等に対して定期的に教育を行うものとする。

(防災教育の内容)

第28条 防災教育の内容は、次によるものとする。

- (1) 消防計画について
- (2) 従業員等が守るべき事項について
- (3) 火災発生時の対応について
- (4) その他火災予防上必要な事項

第2節 訓練の実施

(訓練の計画)

第29条 防火管理者は、【別表7】により、定期的に訓練を実施するものとする。

- 2 訓練を計画する際、消防機関へ実施計画を提出、必要に応じ指導を要請し、実施後は実施結果について検討し、以後の訓練に反映させること。

附 則

この消防計画は、〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。

【別表 1】

火災予防のための組織

| | | | |
|---------|-------------------|---------|----------|
| 防火管理者 | 役職・氏名 事務長 △ △ △ △ | | |
| 防火担当責任者 | | 火元責任者 | |
| 担当区域 | 担当員 | 担当区域 | 担当員 |
| 1階フローア | 個人名又は役職名 | 外来外科 | 個人名又は役職名 |
| | | 放射線科 | 個人名又は役職名 |
| | | 厨房・付随施設 | 個人名又は役職名 |
| 2階フローア | 個人名又は役職名 | 外来内科 | 個人名又は役職名 |
| | | 外来小児科 | 個人名又は役職名 |
| | | 付随施設 | 個人名又は役職名 |
| 3階フローア | 個人名又は役職名 | 内科病棟 | 個人名又は役職名 |
| | | 食堂・配膳室 | 個人名又は役職名 |
| | | 付随施設 | 個人名又は役職名 |
| 4階フローア | 個人名又は役職名 | 外科病棟 | 個人名又は役職名 |
| | | 食堂・配膳室 | 個人名又は役職名 |
| | | 付随施設 | 個人名又は役職名 |
| 5階フローア | 個人名又は役職名 | 小児科病棟 | 個人名又は役職名 |
| | | 食堂・配膳室 | 個人名又は役職名 |
| | | 付随施設 | 個人名又は役職名 |
| 建物外周部 | 個人名又は役職名 | 建物外周部施設 | 個人名又は役職名 |
| | | 地下タンク | 危険物取扱者等 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

【別表2】

消防用設備等点検・検査計画表

| 消防用設備等の種類 | 点検・検査実施月日 | | |
|---|---------------|-----------------|---------------|
| | 自主検査 | 機器点検 | 総合点検 |
| 消火器 | 定期的 (半年ごと) | 1月、7月 (半年ごと) | 10月 (1年ごと) |
| 自動火災報知設備 | 定期的 (半年ごと) | 1月、7月 (半年ごと) | 10月 (1年ごと) |
| 屋内消火栓 | 定期的 (半年ごと) | 1月、7月 (半年ごと) | 10月 (1年ごと) |
| 放送設備 | 定期的 (半年ごと) | 1月、7月 (半年ごと) | 10月 (1年ごと) |
| 誘導灯 | 定期的 (半年ごと) | 1月、7月 (半年ごと) | 10月 (1年ごと) |
| | | | |
| ※1 非特定防火対象物の場合、総合点検は1年ごとで、消防署への報告は3年に1回となります。 | | | |
| ※2 点検・検査を実施する消防用設備は、事業所に設置されている消防用設備を記載して下さい。 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

自主検査：各事業所の防火管理者等が消防用設備の維持管理について、自ら検査を行う。
各消防用設備の検査項目については、【別表3】消防用設備等・特殊消防用設備等
自主検査表の確認箇所を参考のこと。

機器点検：消防用設備等の機器の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる
事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認する。

総合点検：消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用する
ことにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、告
示で定める基準に従い確認する。

※ 自主検査を実施する消防用設備は、事業所に設置されている消防用設備のみ検査を実施して下さい。

【別表3】

消 防 用 設 備 等 自 主 検 査 表

| 実 施 設 備 | 確 認 箇 所 | 検 査 結 果 |
|--|---|----------------|
| 消 火 器 (〇〇年〇月〇日実施) | (1) 設置場所に置いてあるか。 | ※1⊗ |
| | (2) 消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。 | ○ |
| | (3) 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。 | ○ |
| | (4) ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりがないか。 | ○ |
| | (5) 圧力計が指示範囲内にあるか。 | ○ |
| 屋内消火栓設備 泡消火設備 (移動式) (〇〇年〇月〇日実施) | (1) 使用上の障害となる物品はないか。 | ○ |
| | (2) 消火栓扉は確実に開閉できるか。 | ○ |
| | (3) ホース・ノズルが接続されているか。変形、損傷はないか。 | ○ |
| | (4) 表示灯は点灯しているか。 | ○ |
| スプリンクラー設備 (__年__月__日実施) | (1) 散水の障害はないか。 | |
| | (2) 間仕切り・棚等の新設による未警戒部分はないか。 | |
| | (3) 送水口の変形及び操作障害はないか。 | |
| | (4) スプリンクラーのヘッドに漏れ・変形はないか。 | |
| | (5) 制御弁は閉鎖されていないか。 | |
| 自動火災報知設備 (〇〇年〇月〇日実施) | (1) 表示灯は点灯しているか。 | ○ |
| | (2) 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 | ○ |
| | (3) 用途変更・間仕切り変更による未警戒部分がないか。 | ○ |
| | (4) 感知器の破損・変形・脱落はないか。 | ○ |
| 避 難 器 具 (__年__月__日実施) | (1) 避難に際し、容易に接近できるか。 | |
| | (2) 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在がわかりにくくなっているか。 | |
| | (3) 開口部付近に書棚や展示台等が置かれ、開口部を塞いでいないか。 | |
| | (4) 降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか。 | |
| | (5) 標識に変形・脱落・汚損がないか。 | |
| 誘 導 灯 (〇〇年〇月〇日実施) | (1) 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 | ○ |
| | (2) 誘導灯の周囲に間仕切り・衝立・ロッカー等があつて、視認障害となっていないか。 | ○ |
| | (3) 外箱及び表示面は、変形・損傷・脱落・汚損等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。 | ○ |
| | (4) 不点灯・ちらつき等がないか。 | ※2⊗ |
| 備 考 | ※1 事務所内消火器を元の位置に移動 ※2 厨房前誘導灯球切れ即日交換 | |
| 検 査 実 施 者 氏 名 | | 防火・防災 管理者確認 |
| ○ ○ ○ ○ | | 印 |

備考：不備、欠陥がある場合には、直ちに管理権原者に報告すること。

凡例：○…良 ×…不備・欠陥 ⊗…即時改修

消 防 用 設 備 等 自 主 検 査 表

| 実 施 設 備 | 確 認 箇 所 | 検 査 結 果 |
|--|--|----------------|
| 屋 外 消 火 栓 (__年__月__日実施) | (1) 使用上の障害となる物品はないか。 | |
| | (2) 消火栓扉の表面には、「消火栓」又は「ホース格納庫」と表示されているか。 | |
| | (3) ホース、ノズルに変形、損傷はないか。 | |
| 放 送 設 備 (○○年○月○日実施) | (1) 電源監視用の電源圧力計の指示が適正か、電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。 | ○ |
| | (2) 放送設備により、放送ができるかどうか。 | ○ |
| 非 常 警 報 設 備 (__年__月__日実施) | (1) 表示灯は点灯しているか。 | |
| | (2) 操作上障害となる物がないか。 | |
| | (3) 押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。 | |
| 連 結 送 水 管 (__年__月__日実施) | (1) 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか、また、送水活動に障害となる物がないか。 | |
| | (2) 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 | |
| | (3) 放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となる物がないか。 | |
| | (4) 放水口を格納する箱は変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異常がないか。 | |
| | (5) 表示灯は点灯しているか。 | |
| 泡 消 火 設 備 (__年__月__日実施) | (1) 泡の分布を妨げる物がないか。 | |
| | (2) 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 | |
| | (3) 泡のヘッドに詰まり、変形はないか。 | |
| 動 力 消 防 ポ ンプ (__年__月__日実施) | (1) 常置場所の周囲に、使用の障害となるような物がないか。 | |
| | (2) 車台、ボディー等に割れ、曲がり及びボルトの緩みがないか。 | |
| | (3) 管そう、ノズル、ストレーナー等に変形、損傷がないか。 | |
| 不 活 性 ガ ス 消 火 設 備 ハロゲン化物消火設備 粉 末 消 火 設 備 | (1) 起動装置又はその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項等が明確に表示されているか(手動式起動装置)。 | |
| | (2) 手動式起動装置の直近の見やすい箇所に「不活性ガス消火設備」「ハロゲン化物消火設備」「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。 | |
| | (3) スピーカー及びヘッドに変形、損傷、つぶれなどはないか。 | |
| | (4) 貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。 | |
| 備 考 | | |
| 検 査 実 施 者 氏 名 | | 防火・防災 管理者確認 |
| ○○○○○ | | 印 |

備考：不備、欠陥がある場合には、直ちに管理権原者に報告すること。

凡例：○…良 ×…不備・欠陥 ⊗…即時改修

【別表4】

建物・火気使用設備自主検査表

| 実施項目及び確認箇所 | | | | | 検査結果 | |
|--|--|---------------------------|-----------|-------|------------|-----|
| 建物構造 | (1) 柱・はり・壁・床 コンクリートに、欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 | | | | ○ | |
| | (2) 天井 仕上材に、はく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等がないか。 | | | | ○ | |
| | (3) 窓枠・サッシ・ガラス 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、又は枠自体のはずれのおそれのある腐食・ゆるみ・著しい変形等がないか。 | | | | ○ | |
| | (4) 外壁・ひさし・パラペット 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上り等が生じていないか。 | | | | ○ | |
| 避難施設 | (1) 避難通路 | ① 避難通路の幅員が確保されているか。 | | | ※1⊗ | |
| | | ② 避難上支障となる物品等を置いていないか。 | | | ○ | |
| | (2) 階段 | 階段室に物品が置かれていないか。 | | | | ※2⊗ |
| | | (3) 避難階の避難口（出入口） | | | | ○ |
| | ① 扉の開放方向は避難上支障ないか。 | | | | ○ | |
| | ② 避難階段等に通じる出入口の幅は適切か。 | | | | ○ | |
| ③ 避難階段等に通じる出入口・屋外への出入口の付近に物品その他の障害物はないか。 | | | | ○ | | |
| 火気使用設備器具 | (1) 厨房設備 | ① 可燃物品からの保有距離は適正か。 | | | | ○ |
| | | ② 異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。 | | | | ○ |
| | | ③ 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 | | | | ○ |
| | (2) ガスストーブ、石油ストーブ | ① 自動消火装置は、適正に機能するか。 | | | | ○ |
| | | ② 火気周囲は、整理整頓されているか。 | | | | ○ |
| | | (1) 電気器具 | | | | ○ |
| その他 | ① コードの亀裂・老化・損傷はないか。 | | | | ○ | |
| | ② タコ足の接続を行っていないか。 | | | | ○ | |
| | ③ 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 | | | | ○ | |
| その他 | (1) 危険物 | | | | ○ | |
| | ① 容器の転倒・落下防止措置はあるか | | | | ○ | |
| | ② 危険物の漏れ・あふれ・飛散はないか。 | | | | ○ | |
| 備考 | ③ 整理清掃状況は適正か。 | | | | ○ | |
| | ※1 避難通路の物品を撤去 ※2 避難階段の物品を撤去 | | | | | |
| | 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 防火・防災管理者確認 | |
| 建物構造 ○○○○ | ○○年○○月○○日 | 火気使用 設備器具 ○○○○ | ○○年○○月○○日 | (印) | | |
| 避難関係 ○○○○ | ○○年○○月○○日 | 電気器具 ○○○○ | ○○年○○月○○日 | | | |

備考 1 検査を実施し、良の場合は○を、不備のある場合は×を、即時改修した場合は⊗を付すること。
 2 不備・欠陥がある場合には、直ちに管理権原者に報告すること。

【別表6】

自衛消防隊任務分担表

| 担 当 係 | 任 務 内 容 |
|-----------|---|
| 通報連絡（情報）班 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防機関への通報 ・ 館内への伝達、関係者への通報 |
| 初期消火班 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 出火場所への急行 ・ 消火器等による初期消火 |
| 避難誘導班 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 非常口の開放、避難誘導 ・ 避難器具の設定、操作 ・ 負傷者及び逃げ遅れた者の確認 |
| 安全防護班 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 水損防止、電気、ガス等の安全措置及び防火戸、防火シャッター等の操作 |
| 応急救護班 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 負傷者に対する応急処置 |

【別表7】

訓練・教育計画表

| 訓練種別 | 実施月 | 訓練内容（教育含） | |
|------|------|--|---|
| 総合訓練 | 4月 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 消火、通報、避難誘導等を連携して行う総合的な訓練 | |
| 部分訓練 | 消火訓練 | 8月 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 消火器、屋内消火栓その他消火器具の取り扱い要領 |
| | 通報訓練 | 10月 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防機関（119）への適切な通報要領 ・ 館内への非常放送等伝達要領 |
| | 避難訓練 | 10月 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 避難誘導要領 ・ 避難器具の取扱操作要領 |

備考：消火訓練、通報訓練及び避難訓練を別々に実施する場合のみ「部分訓練」欄に実施月を記入すること。

【別表 8】

防火管理業務の委託状況表

〇〇年〇〇月〇〇日現在

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 再受託者の有無 | | <input type="checkbox"/> 無 | <input checked="" type="checkbox"/> 一部有 | <input type="checkbox"/> 全部 |
| 防火管理業務の一部受託者の氏名及び住所等 | | | | |
| 〔法人にあっては名称及び主たる事務所の所在地〕 | | | 受託者が再委託する場合記入 | |
| 氏名（名称） | | ◇◇◇◇管理株式会社 | | □□□□警備株式会社 |
| 住所（所在地） | | 代表取締役 ◇◇◇◇ | | 代表取締役 □□□□ |
| 担当事務所（電話番号） | | 岩国市◇◇町◇◇丁目◇番◇号 | | 岩国市□□町□□丁目□番□号 |
| 所在地 | | ◇◇◇◇-◇◇◇◇-◇◇◇◇ | | □□□□-□□-□□□□ |
| 電話番号 | | 岩国市◇◇町◇◇丁目◇番◇号 | | 岩国市□□町□□丁目□番□号 |
| 〔教育担当者氏名〕 | | ◇◇◇◇-◇◇◇◇-◇◇◇◇ | | □□□□ |
| 〔講習等種別・番号〕 | | ◇◇◇◇ | | □□□□ |
| 〔教育計画〕 | | 防火管理新規講習 甲-第◇◇◇◇号 | | 防火管理新規講習 甲-□□号 |
| | | ◇月と◇◇月に実施する。 | | □月と□□月に実施する。 |
| 受託者の行う防火管理業務の範囲及び方法 | 常駐方法 | <input type="checkbox"/> 避難又は防火・防災上必要な構造及び設備の維持管理 | | <input type="checkbox"/> 同左 |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 消防・防災設備等の監視・操作業務 | | <input type="checkbox"/> 同左 |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 | | <input type="checkbox"/> 同左 |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 火災 <input checked="" type="checkbox"/> 地震 <input type="checkbox"/> その他（ ） | | <input checked="" type="checkbox"/> 同左 <input checked="" type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> その他（ ） |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 初期消火 <input checked="" type="checkbox"/> 通報連絡 | | <input checked="" type="checkbox"/> 同左 <input checked="" type="checkbox"/> 同左 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 避難誘導 <input type="checkbox"/> その他（ ） | | <input checked="" type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> その他（ ） | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 消火・通報・避難訓練の実施 | | <input type="checkbox"/> 同左 | |
| | <input type="checkbox"/> その他防火管理上必要な事項（ ） | | <input type="checkbox"/> その他（ ） | |
| | 常駐場所 | | 1階防災センター | 1階防災センター |
| | 常駐人員 | | 診察時間内 8名 | 診察時間外 4名 |
| | 委託する防火対象物の区域 | | 全域 | 全域 |
| | 委託する時間帯 | | 診察時間内 | 診察時間外 |
| | 巡回方式 | <input type="checkbox"/> 避難又は防火・防災上必要な構造及び設備の維持管理 | | <input type="checkbox"/> 同左 |
| | | <input type="checkbox"/> 消防・防災設備等の監視・操作業務 | | <input type="checkbox"/> 同左 |
| | | <input type="checkbox"/> 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 | | <input type="checkbox"/> 同左 |
| | | <input type="checkbox"/> 火災 <input type="checkbox"/> 地震 <input type="checkbox"/> その他（ ） | | <input type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> その他（ ） |
| | | <input type="checkbox"/> 初期消火 <input type="checkbox"/> 避難誘導 | | <input type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> 同左 |
| | <input type="checkbox"/> 通報連絡 <input type="checkbox"/> その他（ ） | | <input type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> その他（ ） | |
| | <input type="checkbox"/> 消火・通報・避難訓練の実施 | | <input type="checkbox"/> 同左 | |
| | <input type="checkbox"/> その他防火管理上必要な事項（ ） | | <input type="checkbox"/> その他（ ） | |
| 巡回回数 | | | | |
| 巡回人員 | | | | |
| 委託する防火対象物の区域 | | | | |
| 委託する時間帯 | | | | |
| 遠隔移報方式 | <input type="checkbox"/> 消防・防災設備等の遠隔監視・操作業務 | | <input type="checkbox"/> 同左 | |
| | <input type="checkbox"/> 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 | | <input type="checkbox"/> 同左 | |
| | <input type="checkbox"/> 火災 <input type="checkbox"/> 地震 <input type="checkbox"/> その他（ ） | | <input type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> その他（ ） | |
| | <input type="checkbox"/> 初期消火 <input type="checkbox"/> 通報連絡 | | <input type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> 同左 | |
| | <input type="checkbox"/> 避難誘導 <input type="checkbox"/> その他（ ） | | <input type="checkbox"/> 同左 <input type="checkbox"/> その他（ ） | |
| <input type="checkbox"/> その他防火管理上必要な事項（ ） | | <input type="checkbox"/> その他（ ） | | |
| 現場確認要員の待機場所 | | | | |
| 到着所要時間 | | | | |
| 委託する防火対象物の区域 | | | | |
| 委託する時間帯 | | | | |


備考 1 □印のある欄については、該当する□印に✓を付けること。
 2 防火管理業務を委託している旨の契約書の写しを添付すること。

※ 平面図は作成例として赤線で記入していますが、あなたが記入する場合は、避難経路のみ赤線で記入して下さい。


【別図 1】

消防用設備等設置位置及び屋外へ通じる避難経路図


(避難経路のみ赤線で記入すること。)




1階平面図




2階平面図



3階平面図



4階平面図



5階平面図

※ 避難経路のみ赤線で記入すること。

凡 例

- : 消火器
- : 誘導灯
- ▤ : 自動火災報知設備受信機
- ▨ : 自動火災報知設備副受信機
- ▧ : 屋内消火
- ▲ : 避難器具
- ◆ : 避難誘導員

備考：各階ごとの消防用設備等設置位置及び屋外へ通じる避難経路図を作成すること。